

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

HYUNDAI Diesel Aggregat - Generelt vedlikehold

Hensikten med dette skjemaet er problemfri drift og lang levetid på ditt Hyundai aggregat.

ADVARSEL! Det anbefales at motoren stoppes før man utfører vedlikehold på aggregatet. Hvis aggregatet ikke kan stoppes, sørg for god ventilasjon der hvor servicen skal utføres. Eksosen inneholder giftige gasser og skal ikke innåndes.

Det skal kun brukes **Hyundai** originaldeler, eller deler av tilsvarende kvalitet. Deler av dårligere kvalitet kan skade aggregatet, og all garanti vil bortfalle.

Vedlikeholdsskjema:

Service utføres etter angitt måned eller brukte timer, det som kommer først.

Vedlikeholds skjema	Hver gangs bruk	Etter 1.mnd eller 20t	Hver 3.mnd eller 50t	Hver 6.mnd eller 100t	Hvert 2.år eller 200t (500t*)
Motorolje	Sjekk nivå	Skift olje		Skift olje	
Luftfilter	Sjekk		Rengjør (1)		Skift
Dieselfilter				Skift filter	
Motoroljefilter		Rengjør		Rengjør	Skift
Ventilklaring					Sjekk-juster (2) (4*)
Dieselsystem					Sjekk
Tank					Rengjør

- (1) Luftfilter må rengjøres oftere hvis aggregatet brukes i støvete omgivelser
- (2) Dersom bruker ikke har nødvendig kompetanse, skal dette utføres av forhandler
- (3) Hvis aggregatet brukes i næring eller oppnår mange timer, så skal skjema for antall timer følges.
- (4) Ventilklaring: Innsug = 0,15 mm. Eksos = 0,20 mm.

VIKTIG! Service og vedlikehold skal registreres på

<https://skanbatt.no/registrer-hyundai-produkt>

All garanti bortfaller dersom service og vedlikehold ikke dokumenteres på nettsiden.